Equipement de contrôle et de signalisation ECS Type1 Adressable XL3 SSI catégorie A - fonction UGA et détection

Réf : 310005

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-936 - Certifié CE CPR, NF-SSI
- Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme
- UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne)
- 6 relais configurables

Avantages

Jusqu'à 31 tableaux de report sont raccordables avec une alimentation externe 24Vcc (5 à l'aide de l'alimentation de l'ECS)
Sortie port RS 485 protocole ModBus pour GTC ou supervision

Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour ECS et ECS CMSI - certifié NF SSI - 9 voyants de synthèse Réf : 310052

Pièces détachées

Références
386004
386005

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Equipement de contrôle et de signalisation ECS Type1 Adressable XL3 SSI catégorie A - fonction UGA et détection

Réf : 310005

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Non
Hauteur	600mm
Interface externe	Oui
Adressable	Oui
Liaison radio	Non
Profondeur	178mm
Largeur	575mm
Avec alimentation électrique	Oui
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	99
Tension d'alimentation	230V
Nombre de lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	2
Nombre de boucles ou BUS de détection	2
Temperature d'utilisation /d'installation	-10°C - 55°C

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand