Equipement de contrôle et de signalisation ECS avec CMSI Type1 Adressable SSI catégorie A 128 points

Réf : 315020

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-935/936 - Certifié CE CPR, NF-SSI
- Peut gérer 4 bus rebouclés d'une capacité de 126 points adressables pour 99 zones de détection, 2 organes intermédiaires et 16 isolateurs
- Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme
- UGA gérant une zone d'alarme avec 4 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et 1 ligne de BAAS (jusqu'à 16 lignes)
- Est équipé de 2 lignes de commande de DAS à rupture de tension sans contrôle de position

Avantages

Jusqu'à 31 tableaux de report sont raccordables avec une alimentation externe 24Vcc (5 à l'aide de l'alimentation de l'ECS)
Sortie port RS 485 protocole ModBus pour GTC ou supervision

Produits associés et accessoires

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour ECS et ECS CMSI - certifié NF SSI - 9 voyants de synthèse	Réf : 310052
Equipement de contrôle et de signalisation ECS avec CMSI Type1 Adressable SSI catégorie A 256 points	Réf : 315010

Pièces détachées

Références
386004
386005

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Equipement de contrôle et de signalisation ECS avec CMSI Type1 Adressable SSI catégorie A 128 points

Réf : 315020

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Oui
Hauteur	400mm
Interface externe	Oui
Adressable	Oui
Liaison radio	Non
Profondeur	140mm
Largeur	400mm
Avec alimentation électrique	Oui
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	99
Tension d'alimentation	230V
Nombre de lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	4
Nombre de boucles ou BUS de détection	4
Temperature d'utilisation /d'installation	-10°C - 55°C

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.