

Centrale UGA 2 pour SSI de catégorie C, D ou E



Désignation	Centrale UGA 2
Référence	337 742
Fonction	Centrale UGA 2 pour SSI de catégorie C, D ou E
Nombre de boucles de déclencheurs manuels	8
Nombre maximum de déclencheurs manuels par boucle	32
Nombre de zones de détection	8
Nombre de lignes de diffuseurs d'évacuation	3
Nombre de dispositifs sonores d'alarme feu avec ou sans diffuseur lumineux par ligne	32
Nombre maximum de BAAS de type Sa/SaMe avec ou sans flash	64 par relais (configuré en mode « BAAS ») Soit 248 avec câble 1.5 mm ²
Relais paramétrables par micro-interrupteurs	– 3 Relais 48V/1A (RCT) – 1 Relais 230V/0.5A (RCT)
Alarme générale	Réglable de 5 à 15 mn
Alarme restreinte	Réglable de 0 à 5 mn
Conforme aux normes	NF S 61-936 et NF EN 12101-10
Tableau répéteur d'exploitation (TRE)	Jusqu'à 15 avec alimentation externe
Autonomie	12 heures
Batterie non fournie	1 x 12 V / 7 Ah (réf. 386 003)
Alimentation	230 Vac – 50/60 Hz
IP / IK	30 / 07
Dimensions (H x L x P)	230 x 320 x 85 mm
Configuration avancée	Par logiciel PC fourni