

Dispositif de commande et de signalisation



Le dispositif de commande et signalisation (DCS) permet la commande de D.A.S de compartimentage ou de désenfumage, à émission ou à rupture dans le cadre d'un SSI de catégorie C

Désignation	DCS
Référence	337 001
Fonction	Mise en sécurité pour SSI C
Zone de mise en sécurité	1 extensible à 4
Nombre maximum de cartes DAS	4
Puissance maximum par carte DAS	8 A
Lignes de DAS	2 par carte DAS réf. 337 002
Capacité en DAS	4 maximum par ligne
Types de DAS	Émission ou rupture / sous 24 V
Conforme aux normes	NF S 61-938, NF S 61-935
Alimentation	Par AES 24 V externe non fournie
Consommation du DCS	12 W
Pose	Saillie
Boîtier	Métal
Classe	III
Degrés de protection	IP 42/ IK 07
Dimensions L x H x P(mm)	500 x 655 x 160
Configuration	Par logiciel PC fourni
Produits complémentaires	Cartes lignes DAS réf. 337 002 Élément de surveillance de ligne réf. 337 003