



Dispositif de commande et de signalisation DCS pour SSI de catégorie C

Réf: 337005



Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-938 et ses amendements A1 et A2, certifié NF DAS-DC
 Permet la commande et la signalisation d'une zone de mise en sécurité pour des DAS alimentés en 24V à émission ou à rupture pour une puissance totale jusqu'à 192W (livré avec fusible 1A sur chaque ligne DAS)
 Équipé d'origine de 2 lignes DAS. Peut recevoir 2 lignes DAS supplémentaires (réf. 337 006)
- Alimentation par EAES 24Vcc intégrée, secourue par 2 batteries de réf, 386 003 (non fournies avec le DCS)
- Autonomie en veille : 48 heures

Les @ produit Installation

Livré avec logiciel de configuration pour PC





Dispositif de commande et de signalisation DCS pour SSI de catégorie C

Réf : 337005

Caractéristiques techniques

Liaison radio	Non
Hauteur	420mm
Nombre de groupes de signalisation	1
Interface externe	Oui
Tension de fonctionnement	230V
Alimentation de secours intégrée	Oui
Homologué selon	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur	160mm
Convient pour un usage domotique	Non
Largeur	380mm
Avec alimentation électrique	Oui